

**Informácie o znečisťovaní životného prostredia**
**Rok: 2/2018**

Dátum odberu	hodina od-do	Prietok priem. v mesiaci l/s	pH	CHSK mg/l	BSK <sub>5</sub> mg/l	Nerozpustené látky		P celkový mg/l	N-NH <sub>4</sub> mg/l	N celkový mg/l	Typ vzorky podľa rozhodnutia na vypúšťanie OV do povrchových vôd	Počet prekročení
						sušené mg/l	žihané mg/l					
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčín pravý breh</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OUŽP v Trenčíne zo dňa 14.6.2013 platné do 30.6.2023:		130		90	20	20		2	10/15 <sup>21</sup>	15/25 <sup>21</sup>	24-hodinová zlievaná vzorka x mesačne	1
13.-14.	8:00-8:00	64.8	7.33	16.0	3.6	4.00	1.00	0.89	2.50	5.90		0
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčín ľavý breh</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ odbor starostlivosti o ŽP v Trenčíne zo dňa 11.12.2013 platné do 30.11.2023 :		300 l/s		90	20	20		2	10/15 <sup>21</sup>	15/25 <sup>21</sup>	24-hodinová zlievaná vzorka x mesačne	1
5.-6.	8:00-8:00	178.4	7.52	28.0	4.1	6.00	1.00	0.38	3.20	7.00		0
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčianska Teplá</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v TN odbor ŽP zo dňa 14.12.2015 platné do 31.12.2025 :		80		80	20	20		2	8/25 <sup>21</sup>	15/30 <sup>21</sup>	24-hodinová zlievaná vzorka x mesačne	1
21.-22.	8:00-8:00	62.6	7.63	19.0	2.6	2.00	2.00	0.91	2.40	4.20		0
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Nové Mesto nad Váhom</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Novom Meste n/V odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 19.1.2017 platné do 24.1.2027 :		160		90	20	20		2	5/15 <sup>21</sup>	15/25 <sup>21</sup>	24-hodinová zlievaná vzorka x mesačne	1
12.-13.	8:00-8:00	38.6	7.50	30.0	4.3	3.0	1.0	0.5	2.20	7.80		0
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčianske Stankovce</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Trenčíne odbor ŽP zo dňa 10.12.2015 platné do 31.12.2025 :		29.4		120	25	25			20/30 <sup>21</sup>		24-hodinová zlievaná vzorka x mesačne	1
6.-7.	8:00-8:00	15.50	7.59	54.0	3.5	6.00	4.00	4.74	3.40	10.10		0
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Soblahov</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Trenčíne odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 20.7.2017 platné do 30.6.2027 :		0.18		135	30	30					kvalifikovaná bodová vzorka x ročne	4
14.2.	11:00-13:00	0.10	7.24	37.0	4.1	7.00	2.00	6.74	2.2	57.90		0
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Bzince pod Javorinou</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Novom Meste n/V odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 9.6.2015 platné do 30.6.2025:		1.2		80	20	20					kvalifikovaná bodová vzorka x ročne	4
13.2.	10:30-12:30	0.50	7.68	71.0	4.7	6.00	2.00	5.75	3.8	48.30		0
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Ivanovce</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Trenčíne odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 24.1.2017 platné do 31.12.2026		12.6		100	20	20			10/30 <sup>21</sup>		24-hodinová zlievaná vzorka x mesačne	1
6.-7.	8:00-8:00	4.01	7.49	61.0	4.4	6.00	2.00	4.41	2.7	9.50		0
<b>Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Častkovce</b>												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OUŽP Nové Mesto nad Váhom zo dňa 22.8.2013 platné do 31.8.2023		2.21		135	30	30					kvalifikovaná bodová vzorka x ročne	4
8.2.	8:30-10:30	1.59	7.48	53.0	7.8	13.00	3.00	0.95	19.6	26.90		0