Informácie o znečisťovaní životného prostredia

Rok: 4/2018

Dátum odberu	hodina od-do	Prietok priem. v mesiaci l/s	pH	CHSK mg/l	BSK_5 mg/l	Nerozpustené látky sušené mg/l	Nerozpustené látky žíhané mg/l	$P_{celkový}$ mg/l	$N\text{-}NH_4$ mg/l	N celkový mg/l	Typ vzorky podľa rozhodnutia na vypúšťanie OV do povrchových vôd	Počet prekročení
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčín pravý breh												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚŽP v Trenčíne zo dňa 14.6.2013 platné do 30.6.2023:		130		90	20	20		2	$10/15^{Z1}$	$15/25^{Z1}$	24-hodinová zlievaná vzorka **1** **x mesačne**	
4.-5.	8:00-8:00	53.2	7.35	30.0	4.1	6.00	4.00	1.77	2.00	4.30		**0**
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčín ľavý breh												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ odbor starostlivosti o ŽP v Trenčíne zo dňa 11.12.2013 platné do 30.11.2023 :		300 l/s		90	20	20		2	$10/15^{Z1}$	$15/25^{Z1}$	24-hodinová zlievaná vzorka **1** **x mesačne**	
4.-5.	8:00-8:00	160.2	7.41	33.0	5.3	6.00	2.00	0.55	3.50	5.70		**0**
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčianska Teplá												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v TN odbor ŽP zo dňa 14.12.2015 platné do 31.12.2025 :		80		80	20	20		2	$8/25^{Z1}$	$15/30^{Z1}$	24-hodinová zlievaná vzorka **1** **x mesačne**	
9.-10.	8:00-8:00	54.6	7.70	28.0	2.6	2.00	2.00	1.01	2.40	5.60		**0**
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Nové Mesto nad Váhom												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Novom Meste n/V odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 19.1.2017 platné do 24.1.2027 :		160		90	20	20		2	$5/15^{Z1}$	$15/25^{Z1}$	24-hodinová zlievaná vzorka **1** **x mesačne**	
17.-18.	8:00-8:00	35.2	7.50	25.0	6.3	8.0	2.0	0.3	4.10	7.90		**0**
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčianske Stankovce												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Trenčíne odbor ŽP zo dňa 10.12.2015 platné do 31.12.2025 :		29.4		120	25	25			$20/30^{Z1}$		24-hodinová zlievaná vzorka **1** **x mesačne**	
10.-11.	8:00-8:00	14.27	7.57	63.0	5.3	8.00	6.00	2.47	8.10	12.90		**0**
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Soblahov												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Trenčíne odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 20.7.2017 platné do 30.6.2027 :		0.18		135	30	30					kvalifikovaná bodová vzorka 4 **x ročne**	
17.4.	9:30-11:30	0.12	7.44	44.0	2.1	2.00	2.00	2.66	2.5	73.90		**0**
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Bzince pod Javorinou												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ v Novom Meste n/V odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 9.6.2015 platné do 30.6.2025:		1.2		80	20	20					kvalifikovaná bodová vzorka **4** **x ročne**	
12.4.	9:00-11:00	0.70	7.60	51.0	4.9	7.00	5.00	7.93	10.8	20.00		**0**
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Ivanovce												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚ vTrenčíne odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 24.1.2017 platné do 31.12.2026		12.6		100	20	20			$10/30^{Z1}$		24-hodinová zlievaná vzorka **1** **x mesačne**	
3.-4.	8:00-8:00	3.61	7.38	51.0	5.6	4.00	1.00	5.18	2.7	9.00		**0**
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Častkovce												
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutia OÚŽP Nové Mesto nad Váhom zo dňa 22.8.2013 platné do 31.8.2023		2.21		135	30	30					kvalifikovaná bodová vzorka **4** **x ročne**	
		1.91										**0**